


UWAGA!

- 1) Dokładność wymiarowa waha się w granicach +/- 5cm z powodu krzywizn istniejącego budynku.
- 2) Kanały wentylacyjne montować maksymalnie blisko sufitu.
- 3) Instalację czynnika chłodniczego prowadzić maksymalnie blisko sufitu.
- 4) Instalację skropin od wyjścia z jednostki wewnętrznej do kolektora zbiorczego prowadzić maksymalnie blisko sufitu i dalej ze spadkiem -1,5%. Wyprowadzenie na zewnątrz zakończyć minimum 30cm nad poziomem terenu.
- 5) Ze względu na fakt ingerencji w budynek istniejący przed zamówieniem poszczególnych elementów instalacyjnych, urządzeń jak również przystąpieniem do prac montażowych należy dokładnie zapoznać się z obiektem oraz przeanalizować niżej opracowane łącznie z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

		ARBET Kolarski s.c. , Michał Kolarski, Magdalena Kolarska ul. Kokoszycka 176, 44-313 Wodzisław Śląski	
K O L A R S K I			
RYS.	IS-01	1:50	Instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji - rzut pomieszczenia
PROJEKT	MODERNIZACJA POWATOWEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO		
INWESTOR	Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski		
LOKALIZACJA	Powiatowe Centrum Konferencyjne, ul. Pszowska 92A, Wodzisław Śląski		
BRANŻA	INSTALACJE HVAC , mgr inż. Piotr Holona upr. nr SLK/6224/P/WBS/15		
OPRACOWANIE	mgr. inż. Piotr Holona		