



Obudowa naścienna strugoszczelna IP65,
II klasa izolacji
głębokość 151 mm
Charakterystyka obudowy:
Prąd znamionowy In: 63 A
Stopień ochrony: IP65 / IK07
Tworzywo termoutwardzalne: polistyrol
Przeźroczyste drzwi
Klasa izolacji: II
kolor: RAL 7035 szary
norma: PN-EN 61439-1,-3

Temat projektu:	BUDOWA WYMIENNIKOWNI CIEPŁA WRAZ Z ADAPTACJĄ INSTALACJI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH PRZY UL. PSZOWSKIEJ 92 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM				
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH, UL. PSZOWSKA 92, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI				
Temat rysunku:	POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO TABLICA ROZDZIELCZA TR.W / ELEWACJA				
Branża:	IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			Faza:	PB
Zespół projektowy:	mgr inż. Tomasz Bienek spec. instalacje i sieci elektryczne	Nr	upr.	SLK/0906/05	Data: 04/2019r.
					Skala: %
		Nr	upr.		Nr rysunku: IE-2.4
„PROEKO” Wojciech BREWCZYŃSKI		PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214			