




PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 1225.12.NS-BW.2018

| | |
|--|--|
| Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. | |
| wpłynęło dnia | 06. 11. 2018 |
| L.dz. 539/2.118 | Podpis  |

Wodzisław Śląski, dnia 06.11.2018r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

1.  - Oddział Bezpieczeństwa Wody, nr upoważnienia OPR.057.154.2014
2.  - Oddział Bezpieczeństwa Wody, nr upoważnienia OPR.057.145.2014

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm), w związku z art. 67 §1, 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92
44- 300 Wodzisław Śląski

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92
44- 300 Wodzisław Śląski

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zespół Szkół Technicznych

Organ założycielski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

(imię i nazwisko/pelna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

44- 300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 647 21 08 096, REGON: 271 50 4963

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Czesław Pieczka – dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Krzysztof Magiera –Kierownik Gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 06.11.2018 r., godz. 9.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 06.11.2018 r., godz. 12.00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 20 min.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola oceny jakości wody na pływalni prowadzona przez zarządzającego. Realizacja obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów*

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

z wyników badań wykonywanych przez zarządzającego pływalnią zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. 2015 poz.2016) za okres od 1 września 2018 r. do 25 października 2018 r.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Sprawdzono:

1. sprawozdania z badań wykonywanych przez zarządzającego pływalnią w ramach prowadzonej oceny jakości wody za okres od 1 września 2018 r. do 25 października 2018 r. (woda z niecki basenowej, woda z cyrkulacji).
2. karta pomiarów jakości wody na pływalni – za miesiąc październik 2018 r.
3. rejestr zdarzeń wymiotnych i kałowych w wodzie basenowej

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W szkole funkcjonuje kryta pływalnia. W skład obiektu wchodzi: Technikum Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego, III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego z uwzględnieniem klas dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego. W obiekcie znajdują się 31 klas (oddziałów), w których uczy się około 812 uczniów.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela kontrolowanej jednostki liczba osób korzystających z pływalni wynosi około 100 osób dziennie. Z obiektu korzystają uczniowie tej szkoły oraz raz w tygodniu przez godzinę uczniowie [redacted] a także osoby prywatne oraz w grupach zorganizowanych. Pływalnia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 21.00, a w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00

Niecka basenowa zasilana jest wodą z miejskiej sieci wodociągowej. Zgodnie z oświadczeniem pracownika obiektu, obieg technologiczny wody na pływalni pracuje w systemie zamkniętym i posiada stacje uzdatniania wody, woda z basenu przelewa się do zbiornika wyrównawczego, następnie pompowana jest do filtrów a następnie jest kolejno poddawana procesom koagulacji, podgrzewaniu, korekcji pH, dezynfekcji. Tak uzdatniona trafia do niecki basenowej.

Zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. 2015 poz.2016) w następującym zakresie:

1. dokonuje w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kałowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni wpisu do rejestru incydentów wymiotnych i kałowych z uwzględnieniem daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowania o tym właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego – w roku 2018 nie miały miejsca żadne incydenty kałowe czy wymiotne jednakże ratownicy są przeszkoleni na wypadek wystąpienia tego typu incydentów.
2. dokonuje systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni od poniedziałku do piątku – konserwator oraz ratownik odczytuje dane na stanowisku zlokalizowanym na podbaseniu oraz prowadzi analizę chloru wolnego oraz chloru związanego

manualnie za pomocą podręcznego fotometru Prominent aqua lytic i odnotowuje je w „karcie pomiarów jakości wody na pływalni”.

- a. w trakcie godzin użytkowania pływalni (6.00 , 11.00, 16.00 i 21.00), przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania, w zakresie następujących parametrów: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody;
- b. nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni (21.00), w zakresie parametru chloru związanego.

Zarządca obiektu wykonuje systematyczne i udokumentowane badania jakości wody, prowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i każdorazowo przekazuje je ŚPWIS w Katowicach. W przypadku przekroczenia wartości parametru wymienionego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. 2015 poz.2016) zarządca każdorazowo informuje ŚPWIS w Katowicach o rodzaju podjętych działań naprawczych.

Przy wejściu do szatni wywieszane są komunikaty informujące o:

- spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu, w dniu kontroli wywieszona jest informacja o przekroczeniu chloru związanego i rodzaju podjętych działań naprawczych,
 - ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez ŚPWIS (wywieszona decyzja).
- Ponadto wywieszane są wyniki badania wody w niecce basenowej oraz w recyrkulacji.

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim prowadzi stronę internetową. W dniu kontroli na stronie internetowej umieszczona jest zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez ŚPWIS za okres od 02.06.2017 r. do 01.06.18 r. (decyzja z dnia 12.07.2018 r. nr sprawy NS-BW.9027.23.13.2018 r.), wyniki badania wody w niecce basenowej, w cyrkulacji oraz w natryskach w okresie od 27.03.2018 r. do 02.10.2018 r. oraz komunikat o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny dokonywanej przez zarządzającego pływalnią na podstawie § 3 ust. 1.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) W karcie pomiarów jakości wody na pływalni dokumentowane są wyniki pomiarów jakości wody na pływalni w zakresie chloru wolnego, redox ph i temperatury, cztery razy dziennie (o godz. 6.00 , 11.00, 16.00 i 21.00), nie zapewniając nadzoru nie rzadziej niż co 4 godziny -co jest niezgodne z § 3 ust.1 pkt.2) rozporządzenia.
- b) W karcie pomiarów jakości wody na pływalni nie są odnotowywane wyniki pomiarów w zakresie chloru wolnego, redox ph, temperatury i chloru związanego odczytywane w soboty.
- c) Brak zeszytu bieżącej obserwacji, która zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podejmowane czynności, z uwzględnieniem: daty, godziny i podpisu osoby dokonującej bieżącej obserwacji wody na pływalni, odnotowania przejrzystości wody, stwierdzonych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych, spostrzeżeń mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości i podejmowanych w związku z nimi czynności.

Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nieprawidłowości wymienione w części III w punkcie 3 należy usunąć w terminie do dnia 30.11.2018 r.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
.....
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit....-...nie nałożono/~~nałożono~~**
grzywnę w drodze mandatu karnego na
.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości.....-..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna).....
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....-..... z dnia.....-.....
wydane przez
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
.....

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent
Patro
mgr Barbara Patro

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92
44-300 Wodzisław Śl.

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
STARSZY ASYSTENT
Paciej
mgr inż. Justyna Paciej

DYREKTOR
Kierownik gospodarczy
Pieczko
mgr Czesław Pieczko
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu imienna)

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęcie

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 06.11.2018r.

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92
44-300 Wodzisław Śl.

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Czestaw Poczta

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie
WSSE/PSSE-w-.....**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do
ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić