Zacisk	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE
Przekrój (mm²)	WKSżo3x6		WTżo3x1,5	WTżo3x2,5	WTżo3x2,5	WTżo3x2,5	WTżo3x2,5		
Moc zainstalowana Pi (kW)	5,1		0,1	1,0	1,0	1,0	3,0		
Pi L1 (kW)			0,1						
Pi L2 (kW)				1,0		1,0			
Pi L3 (kW)									
Ps (kW)	4,1		0,1	0,5	0,5	0,5	3,0		
Opis	Zasilanie ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA długość l=~25m	Odnornik przeciw-przepięciowy V50-1+NPE-280	Lampki sygnalizacyjne napięcia	Obwód/enie PODSTAWOWE oraz AWARYJNE OŚW. EWAKUACYJNE	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A ZASILANIE ZAWORU/ POMPY OBIEGOWEJ/CO	Zasilanie WĘZŁ. CIEPŁY (wartość szacunkowa)	REZERWA	REZERWA

UWAGI:

1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 230 V

3/ Obudowa natynkowa, II klasa izolacji, stopień ochrony IP65/IK07

4/ W tablicy projektowanej TR.W przewód PE uziemić

5/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

6/ Przewód zasilający prowadzić w rurze ochronnej pod tynkiem lub na tynku w listwie elektroinstalacyjnej

7/ Długość przewodu podano orientacyjnie, dokładną długość określić w trakcie robót instalacyjnych

Temat projektu:	BUDOWA WYMIENNIKOWNI CIEPŁA WRAZ Z ADAPTACJĄ INSTALACJI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH PRZY UL. PSZOWSKIEJ 92 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH, UL. PSZOWSKA 92, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI
Temat rysunku:	**POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO TABLICA ROZDZIELCZA TR.W**
Branża:	IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE — Faza: PW
Zespółprojektowy:	mgr inż. Tomasz Bienek, spec. instalacje i sieci elektryczne — Nr upr. SLK/0996/PWOE/05 — Data: 04/2019r. — Skala: %
	Nr upr. — Nr rysunku: IE-1.3

„PROEKO”
Wojciech BREWCZYŃSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214