

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 3
tel. 32 456 38 10, 456 38 11, 456 38 12

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/01
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego
bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”
wydanie z dnia 14.03.2016

Zespół Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śl.

wpłynęło
dnia 08.09.2022

L.dz. 348/2022 Podpis: *[signature]*

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI 324/1218/NS/HK/2022

Wodzisław Śląski, dnia 08.09.2022r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Ewa Rajs-Kaleta, Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska, up. 29/2022

Dorota Piecha, Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska, up. 26/2022
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz 68 § 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 27 20
e-mail: zst@zstwodzislaw.net

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 27 20 wew. 313

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Czesław Pieczka - dyrektor

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

siedziba szkoły:

jak wyżej

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elek

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio:

NIP: 6472108096

NIP: 6472175218 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

REGON: 271504963

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Czesław Pieczka - dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 08.09.2022r., 12⁵⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 08.09.2022r., 14⁵⁵

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w zakresie higieny komunalnej w ww. obiekcie.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów*

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu*

nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów – sprawozdania z badań na obecność bakterii z rodzaju *Legionella* – badania c.w.u. pobrane z natrysku damskiego, wykonane przez Laboratorium SGS Polska, Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, z dnia 21.06.2022r. (nie wykryto) oraz badanie wody pobranej z niecki basenowej – sprawozdanie z dnia 13.06.2022 r. (podjęto stosowne działania zgodnie z wynikami)

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- dokumentacja zdrowotna;
- regulamin ogólny pływalni;
- dziennik pomiarów;
- procedura postępowania w przypadku wystąpienia incydentów kałowych i wymiotnych na terenie basenu,
- procedura dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej (dot. bakterii z rodzaju *Legionella*) + rejestr zabiegów;
- faktura za przegląd centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej z 08.05.2022 r.
- protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z 27.05.2022 r.,
- instrukcje: „Jak prawidłowo myć dłonie”, „Jak prawidłowo dezynfekować dłonie”;
- karty charakterystyki preparatów stosowanych do dezynfekcji.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PK/HK/01/01/08

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

- Organ prowadzący - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą: ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, właściciel obiektu – Powiat Wodzisław Śląski;
- zapoznano stronę z obowiązującymi w PSSE w Wodzisławiu Śląskim zasadami polityki RODO,
- postępowanie administracyjne w toku w związku przesunięciem terminu wykonania nakazów nr 5 i 7 ww. decyzji na wniosek strony, decyzja prolongująca z dnia 17.09.2022 r., nr NS/HK-4323-B7-52-178-5724/21/22, nowy termin wykonania nakazów do 31 grudnia 2023 r.;

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie kontroli w ww. obiekcie stwierdzono:

- Pływalnia zlokalizowana jest na terenie Zespołu Szkół , posiada niezależne wejście z zewnątrz oprócz wejścia głównego,
- Przy drzwiach wejściowych do obiektu (z każdej strony), umieszczone są informacje o zakazie palenia, w tym e-papierosów (słownie i graficzne), w dniu kontroli zakaz przestrzegany;
- Przy wejściu do obiektu znajduje się stanowisko do dezynfekcji dłoni (prep. TRISEPT - także o działaniu wirusobójczym, 70% alk.);
- zaplecze higieniczno-sanitarne po modernizacji, odrębne szatnie z natryskami i toaletami dla kobiet i mężczyzn, w części damskiej toaleta przystosowana jest dla osoby niepełnosprawnej – pochwyt),
- zapewniona jest wentylacja mechaniczna, nawiewno-wywiewna – sprawna, elementy instalacji wentylacyjnej utrzymane są w bieżącej czystości;
- W gablocie przy wejściu zamieszczone są informacje o bieżącej jakości wody oraz znajduje się aktualnie obowiązująca ocena roczna;
- W toaletach przy szatniach oraz w toaletach ogólnodostępnych zapewnione są środki higieniczne: mydło w płynie, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, preparat do dezynfekcji rąk (Trisept Max), w przedsiionkach z umywalkami zapewnione są wpusty podłogowe, w kabinie WC zapewniony zawór do czerpania wody;
- Na terenie obiektu – przy wejściu głównym oraz przy wejściu na pływalnię zapewnione są podajniki ze środkiem do dezynfekcji rąk – Trisept Max;
- Szafki w szatniach, klamki w drzwiach i inne powierzchnie dotykowe są na bieżąco dezynfekowane (Trisept Max),
- Zapewniona jest kozetka o zmywalnej powierzchni z zapasem podkładów jednorazowych, apteczka ze środkami pierwszej pomocy w tym preparat do odkażania błon śluzowych i skóry (Octenisept);
- Dezynfekcja sauny prowadzona jest z wykorzystaniem preparatu Dakon S.
- Zaplecze technologiczne utrzymane w czystości, zapewnione są środki ochrony indywidualnej dla pracowników, apteczka I pomocy oraz karty charakterystyki chemii basenowej;
- Codziennie rano przeprowadzane jest odkurzanie dna niecki basenowej. W razie potrzeby prowadzone jest szokowe chlorowanie z wykorzystaniem podchlorynu sodu. Prowadzone są rejestry pomiarów – chloru i temperatury przez ratowników,
- Na basenowej wydzielone jest miejsce do przechowywania sprzętu do nauki pływania;
 - Wydzielone pomieszczenie do przechowywania sprzętu i środków do utrzymywania czystości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Poinstruowano o konieczności

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniezione/nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione/nie naniesiono~~**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu

karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl.

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ *

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92
44-300 Wodzisław Śl.

Kierownik gospodarczy
inż. Krzysztof Magiera

KIEROWNIK
Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Ewa Rajs-Kałeta

st. asystent
PSSE Wodzisław Śl.
mgr inż. Dorota Biecha

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)
pieczęć imienne)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 08.09.2022r.

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92
44-300 Wodzisław Śl.

Kierownik gospodarczy
inż. Krzysztof Magiera

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć

podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie

WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śl.**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.